



ประกาศสถาบันโรคทรวงอก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประวัติราคากล่องโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สถาบันโรคทรวงอก เรื่อง ประวัติราคากล่องโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา
กล่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นี้

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่
ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายเอก กนกศิลป์

ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ สธ ๐๓๑๖/ ๔๖๐๙ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	ชื่อหน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก ที่อยู่ ๗๔ ถนนติวนันท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
---	--

เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) นั้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) แจ้งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) และแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา (ถ้ามี) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

เอกสารแนบ

๑. ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม (แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย)
๓. แบบฟอร์มแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนงค์ กนกศิลป์)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๗ ๐๘๑๔
โทรสาร ๐ ๒๕๕๗ ๐๘๓๒

การอุทธรณ์

หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว เนื่องจากท่านเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ท่านไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ สามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) ต่อ...สถาบันโรคทรวงอก.....ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่.....

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการพิจารณา ๑ : โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ

เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก

- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก

- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

○ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามเอกสารประการราคาได้

○ ไม่ผ่านการพิจารณา ดังนี้

- ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
- มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ
- ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

ยกเลิกรายการพิจารณา

เนื่องจาก.....(ระบุเหตุผล).....

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม กรณีใช้เกณฑ์ราคา
(แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย)

ข้อมูลโครงการ
เลขที่โครงการ..... ๖๖๐๗๔๒๐๗๘๘๓..... ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ รายการพิจารณา โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ
ข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๕๕๓๘๓๖๖๒๐ ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด.....๒....ราย ราคาน้ำที่ท่านเสนออยู่ในลำดับที่...๒....ของจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด

(นางรัชนี คงพงษ์)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ สธ ๐๓๑/..... วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	ชื่อหน่วยงาน สถาบันโรคท่วงอก ที่อยู่ ๗๔ ถนนติวนันท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
--	---

เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน บริษัท เบทเทอร์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) นั้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) แจ้งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) และแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา (ร้าม) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

เอกสารแนบ

๑. ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม (แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย)
๓. แบบชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอก กนกศิลป์)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคท่วงอก

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๗ ๐๘๙๔
โทรสาร ๐ ๒๕๕๗ ๐๘๓๒

การอุทธรณ์

หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว เนื่องจากท่านเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ท่านไม่ได้รับการประการผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ สามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อช.๒) ต่อ...สถาบันโรคท่วงอก.....ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่.....

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการพิจารณา ๑ : โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ

เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก

- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคามาตรฐานระหว่างกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก

- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคามาตรฐานระหว่างกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่เสนอราคาน้ำหนักมากไปกว่ากำหนดให้ได้รับคัดเลือกได้

ไม่ผ่านการพิจารณา ดังนี้

- ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
- มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ
- ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

ยกเลิกการพิจารณา

เนื่องจาก.....(ระบุเหตุผล).....

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม กรณีใช้เกณฑ์ราคา
(แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย)

ข้อมูลโครงการ
เลขที่โครงการ..... ๖๖๐๗๙๒๐๗๘๘๓..... ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ รายการพิจารณา โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ
ข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๕๕๙๒๑๑๗๐๖๑ ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ บริษัท เบทเทอร์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด.....๒....ราย ราคาน้ำที่ท่านเสนออยู่ในลำดับที่...๑....ของจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด

(นางรัชนี วงศ์พงษ์)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

แบบชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

ข้อมูลโครงการ				
<p>เลขที่โครงการ..... ๖๖๐๗๙๒๐๗๔๘๓.....</p> <p>ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ รายการพิจารณา โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ</p>				
<p>ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น.....๑.....ประเด็น</p>				
<p>ประเด็นที่ ๑</p> <p><input type="checkbox"/> เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> คุณสมบัติไม่ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่ผ่าน เหตุผลที่ไม่ผ่านการพิจารณา : แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามประกาศของสถาบันโรคท่องอก ข้อ ๔.๙ และ ข้อ ๔.๑๔</p> <p>อ้างอิงเอกสาร (๓) <input type="checkbox"/> ร่างขอบเขตของงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ</p>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศสถาบันโรคท่องอก</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ยื่น เสนอราคา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;"> <p>ข้อ ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านงานวิศวกรรม โดยต้องมีพนักงาน ประจำที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี ที่มีประสบการณ์วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า ระดับสามัญ วิศวกร จำนวน ๑ คน และระดับภาคีวิศวกร จำนวน ๓ คน (โดยให้ยื่นเอกสารสำเนา ใบประกอบวิชาชีพพร้อม เชิญรับรอง ประกอบการยื่นของเสนอราคา)</p> <p>ข้อ ๔.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างไฟฟ้าภายใน อาคาร ที่มีความรู้ความสามารถตามประกาศกระทรวง แรงงาน เรื่องกำหนดอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อ สาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน (โดยให้ยื่นเอกสาร สำเนาใบรับรองพร้อมเชิญรับรองประกอบการยื่นของ เสนอราคา)</p> </td> <td style="padding: 10px;"> <p>-บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมสาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า ระดับสามัญ วิศวกร</p> <p>-บริษัทฯ ยื่นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน ซึ่งไม่ครบตามที่สถาบันฯ กำหนด</p> <p>-บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นใบรับรองช่างไฟฟ้าภายใน อาคาร ที่มีความรู้ความสามารถตามประกาศ กระทรวงแรงงาน</p> </td> </tr> </tbody> </table>	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศสถาบันโรคท่องอก	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ยื่น เสนอราคา	<p>ข้อ ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านงานวิศวกรรม โดยต้องมีพนักงาน ประจำที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี ที่มีประสบการณ์วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า ระดับสามัญ วิศวกร จำนวน ๑ คน และระดับภาคีวิศวกร จำนวน ๓ คน (โดยให้ยื่นเอกสารสำเนา ใบประกอบวิชาชีพพร้อม เชิญรับรอง ประกอบการยื่นของเสนอราคา)</p> <p>ข้อ ๔.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างไฟฟ้าภายใน อาคาร ที่มีความรู้ความสามารถตามประกาศกระทรวง แรงงาน เรื่องกำหนดอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อ สาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน (โดยให้ยื่นเอกสาร สำเนาใบรับรองพร้อมเชิญรับรองประกอบการยื่นของ เสนอราคา)</p>	<p>-บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมสาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า ระดับสามัญ วิศวกร</p> <p>-บริษัทฯ ยื่นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน ซึ่งไม่ครบตามที่สถาบันฯ กำหนด</p> <p>-บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นใบรับรองช่างไฟฟ้าภายใน อาคาร ที่มีความรู้ความสามารถตามประกาศ กระทรวงแรงงาน</p>
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศสถาบันโรคท่องอก	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ยื่น เสนอราคา			
<p>ข้อ ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านงานวิศวกรรม โดยต้องมีพนักงาน ประจำที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี ที่มีประสบการณ์วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า ระดับสามัญ วิศวกร จำนวน ๑ คน และระดับภาคีวิศวกร จำนวน ๓ คน (โดยให้ยื่นเอกสารสำเนา ใบประกอบวิชาชีพพร้อม เชิญรับรอง ประกอบการยื่นของเสนอราคา)</p> <p>ข้อ ๔.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างไฟฟ้าภายใน อาคาร ที่มีความรู้ความสามารถตามประกาศกระทรวง แรงงาน เรื่องกำหนดอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อ สาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน (โดยให้ยื่นเอกสาร สำเนาใบรับรองพร้อมเชิญรับรองประกอบการยื่นของ เสนอราคา)</p>	<p>-บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมสาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า ระดับสามัญ วิศวกร</p> <p>-บริษัทฯ ยื่นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน ซึ่งไม่ครบตามที่สถาบันฯ กำหนด</p> <p>-บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นใบรับรองช่างไฟฟ้าภายใน อาคาร ที่มีความรู้ความสามารถตามประกาศ กระทรวงแรงงาน</p>			

<p>ข้อ ๖.๒ คุณลักษณะทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในอาคาร</p> <p>๖.๒.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)</p> <p>๖.๒.๑.๑ เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ชนิด Mono Crystalline silicon มีพิกัดกำลังไฟฟ้า Output สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ Wp ที่พลังงานแสงแดด (Irradiance Condition) ๑,๐๐๐ W/m² อุณหภูมิโดยรอบ ๒๕°C และที่ค่า Air mass ๑.๕ เป็นยี่ห้อ รุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมอก.๖๑๒๑๕, มอก. ๒๕๘๐-เล่ม๒, ISO๙๐๐๑ และ ISO๑๔๐๐๑</p> <p>๖.๒.๒ เครื่องอินเวอร์เตอร์แปลงกระแสไฟฟ้า ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและสามารถใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามประกาศของการไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๖.๒.๒.๔ มีระบบป้องกัน Arc Fault Protection</p>	<p>-บริษัทฯ ยื่นเอกสารผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อ Jinko Solar ขนาด ๔๕๐ วัตต์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๖๑๒๑๕-๒๕๘๐-๒๕๘๐-๑๔๐๐๑-๑๔๐๐๑</p> <p>-บริษัทฯ ไม่ได้แนบรายละเอียดข้อมูลของประกาศของการไฟฟ้านครหลวง</p> <p>ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีระบบป้องกัน Arc Fault Protection</p>
--	---

ยืนยัน ระบุ.....

(นางรัชนี ทรงพงษ์)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลฯ